

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

составлен «18» 06 2026 г.

Наименование объекта: Машины и оборудование - Трансформатор КТП-40 с разъединителем 400-10

Инвентарный номер: 00-000127269

Заводской номер: 1366429

Дата принятия на баланс: 11.01.1996

Материально-ответственное лицо: старший мастер Каримов Р.Р.

Состав объекта:

Принадлежность объекта: в собственности филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы и числится на балансе Общества.

В результате визуального осмотра установлено:

1) состав объекта:

- отпайка от ВЛ-10 кВ длиной 75 м: опоры железобетонные – 3 шт., провод АС-50;
- линейный разъединитель РЛНД-10 – 1 шт.;
- разрядник вентильный РВО-10 3 шт.;
- предохранители ПК 5А – 3 шт.;
- понижающий трансформатор масляный ТМ-40/10-У1 1993 г.в., с истекшим нормативным сроком эксплуатации – 1 шт.;
- распределительное устройство РУ-0,4 кв. – 1 шт.

2) объект укомплектован в полном объеме, находится под рабочим напряжением, в технически исправном состоянии.

Старший мастер УЭЭО

(должность, Ф.И.О.)

А.С. Муксимова

Главный инженер филиала

(должность, Ф.И.О.)

Р.Т. Арсланов